

ᠰᠢᠯᠡᠨᠭᠣᠯᠡᠮᠤ ᠠᠨᠤᠯᠠᠭ ᠠᠨᠤᠯᠠᠭ ᠠᠨᠤᠯᠠᠭ ᠠᠨᠤᠯᠠᠭ ᠠᠨᠤᠯᠠᠭ ᠠᠨᠤᠯᠠᠭ ᠠᠨᠤᠯᠠᠭ ᠠᠨᠤᠯᠠᠭ

锡林郭勒盟水污染防治工作领导小组办公室文件

锡水治办〔2018〕14 号

关于抓紧解决城镇污水处理厂存在问题的函

盟住建局：

根据《自治区水污染防治工作领导小组办公室〈关于2018年第一季度〈水污染防治行动计划〉实施情况的预警函〉》（内气水治办〔2018〕23号），2017年对城镇污水处理厂监督性监测数据中，我盟二连浩特市、阿巴嘎旗、苏尼特右旗、东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗、太仆寺旗、正镶白旗、多伦县等旗县8个污水处理厂存在超标（详见附表）。请按照《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》

(CJJ60-2011)，对已建成排放不达标的城镇污水处理厂尽快实施提标改造，并进一步提高污水处理厂运行管理水平，确保污水处理设施、污染防治设施正常稳定运行，各项污染物达标排放。

(联系人：李哲 联系电话：8224268)

附件：2017 年城镇污水处理厂监督性监测超标情况表

锡林郭勒盟水污染防治工作领导小组办公室

2018 年 5 月 21 日



锡林郭勒盟水污染防治工作领导小组办公室 2018 年 5 月 21 日印发

附件

2017 年城镇污水处理厂监督性监测超标情况表

序号	详细名称	受纳水体	超标频次	超标因子
1	二连市生态污水处理中心	锡林郭勒	3	悬浮物、总磷
2	阿巴嘎旗别力古台镇污水处理厂	高格斯台郭勒	2	总磷、总氮
3	苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂	锡林郭勒	6	悬浮物、总磷、总氮
4	西乌珠穆沁旗供水排水公司污水净化厂	锡林郭勒	5	悬浮物、总磷、总氮
5	东乌珠穆旗乌里雅斯太镇污水处理厂	锡林郭勒	3	总磷、总氮
6	太仆寺旗宝昌镇污水处理厂	滦河	6	悬浮物、总磷、总氮、氨氮
7	明安图镇污水处理厂	锡林郭勒	5	悬浮物、总磷、总氮
8	多伦县淖尔镇污水处理厂	滦河	2	总氮